DAIKIN

ダイキンエアコン （新冷媒（R410A）シリーズ） 取扱説明書

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン
≪セパレート形≫

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。

■ホッとエコZEASの性能について

室外ユニット 形式	室内ユニット 形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW) 50Hz	冷房消費電力 (kW) 60Hz	暖房消費電力 (kW) 50Hz	暖房消費電力 (kW) 60Hz	通年エネルギー消費効率(APF) 50Hz	通年エネルギー消費効率(APF) 60Hz	区分名
RZDP80AA	FHCP80BA	1	7.1	8.0	1.67	1.67	1.68	1.68	4.9	4.9	ab
	FHCP80AL	1	7.1	8.0	1.68	1.68	1.79	1.79	4.7	4.7	ab
	FHCP40AL	2	7.1	8.0	1.67	1.67	1.52	1.52	5.2	5.2	ab
	FHNP40AL	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	1.93	3.9	3.9	ab
	FAP80AL	1	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	af
	FAP40AL	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	1.85	4.3	4.3	af
	FARP80AL	1	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	2.43	4.0	4.0	af
	FBP80AL	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	2.13	3.5	3.5	af
	FBP80ALP	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	2.13	3.5	3.5	af
	FHBP80AL	1	7.1	8.0	2.11	2.11	1.95	1.95	4.0	4.0	af
	FHBP40AL	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	1.95	3.9	3.9	af
	FHGP80AL	1	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	2.02	4.2	4.2	af
	FHGP40AL	2	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	1.83	4.3	4.3	af
	FHP80AL	1	7.1	8.0	2.13	2.13	2.21	2.21	4.2	4.2	af
	FHP40AL	2	7.1	8.0	1.91	1.91	1.91	1.91	4.4	4.4	af
	FHKP80AL	1	7.1	8.0	2.21	2.21	2.31	2.31	4.0	4.0	af
	FHKP40AL	2	7.1	8.0	1.96	1.96	1.95	1.95	4.5	4.5	af
	FHMP80AL	1	7.1	8.0	2.26	2.26	2.17	2.17	3.7	3.7	af
	FHTP80AL	1	7.1	8.0	2.43	2.43	2.41	2.41	3.3	3.3	af
	FUP80AL	1	7.1	8.0	1.89	1.89	1.90	1.90	4.2	4.2	af
	FUP40AL	2	7.1	8.0	1.84	1.84	1.79	1.79	4.3	4.3	af
	FVP80AL	1	7.1	8.0	2.14	2.14	2.38	2.38	4.1	4.1	af
RZDP112AA	FHCP112BA	1	10.0	11.2	2.63	2.63	2.34	2.34	5.3	5.3	ac
	FHCP112AL	1	10.0	11.2	2.50	2.50	2.47	2.47	5.1	5.1	ac
	FHCP56AL	2	10.0	11.2	2.55	2.55	2.39	2.39	5.1	5.1	ac
	FHNP56AL	2	10.0	11.2	3.33	3.33	2.77	2.77	4.3	4.3	ac
	FAP112AL	1	10.0	11.2	3.06	3.06	3.45	3.45	4.2	4.2	ag
	FAP56AL	2	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	2.89	4.4	4.4	ag
	FARP112AL	1	10.0	11.2	3.76	3.76	4.03	4.03	3.5	3.5	ag
	FHBP112AL	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.13	3.9	3.9	ag
	FHBP56AL	2	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	3.00	4.0	4.0	ag
	FHGP112AL	1	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	3.02	4.0	4.0	ag
	FHGP56AL	2	10.0	11.2	3.72	3.72	3.03	3.03	3.9	3.9	ag
	FHP112AL	1	10.0	11.2	2.79	2.79	2.71	2.71	4.6	4.6	ag
	FHP56AL	2	10.0	11.2	3.13	3.13	3.29	3.29	4.0	4.0	ag
	FHKP56AL	2	10.0	11.2	3.12	3.12	2.93	2.93	4.4	4.4	ag
	FHMP112AL	1	10.0	11.2	3.30	3.30	2.72	2.72	4.2	4.2	ag
	FUP112AL	1	10.0	11.2	3.03	3.03	2.94	2.94	4.1	4.1	ag
	FUP63AL	2	10.0	11.2	2.78	2.78	2.71	2.71	4.3	4.3	ag
	FVP112AL	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.29	3.29	4.1	4.1	ag
	FVP56AL	2	10.0	11.2	3.24	3.24	3.01	3.01	4.0	4.0	ag
RZDP140B	FHCP140BA	1	12.5	14.0	3.43	3.43	3.22	3.22	5.3	5.3	ac
	FHCP71BA	2	12.5	14.0	2.88	2.88	2.99	2.99	5.7	5.7	ac
	FHCP140AL	1	12.5	14.0	3.27	3.27	3.41	3.41	5.1	5.1	ac
	FHCP71AL	2	12.5	14.0	3.22	3.22	3.27	3.27	5.1	5.1	ac
	FHNP71AL	2	12.5	14.0	4.06	4.10	3.79	3.82	4.5	4.5	ac
	FAP71AL	2	12.5	14.0	3.29	3.29	3.08	3.08	5.4	5.4	ag
	FHBP140AL	1	12.5	14.0	3.88	3.91	3.51	3.54	4.7	4.7	ag
	FHBP71AL	2	12.5	14.0	3.52	3.55	3.23	3.26	4.8	4.8	ag
	FHGP140AL	1	12.5	14.0	4.25	4.25	3.69	3.69	4.6	4.6	ag
	FHGP71AL	2	12.5	14.0	4.18	4.19	3.41	3.41	4.9	4.9	ag
	FHP140AL	1	12.5	14.0	3.42	3.45	3.40	3.43	4.9	4.9	ag
	FHP71AL	2	12.5	14.0	3.44	3.44	3.39	3.39	5.0	5.0	ag
	FHKP71AL	2	12.5	14.0	3.58	3.61	3.32	3.35	5.1	5.1	ag
	FHMP140AL	1	12.5	14.0	3.55	3.58	3.30	3.33	5.1	5.1	ag
	FHTP140AL	1	12.5	14.0	4.37	4.37	4.22	4.22	4.2	4.2	ag
	FUP140AL	1	12.5	14.0	3.73	3.76	3.90	3.94	4.5	4.5	ag
	FUP80AL	2	12.5	14.0	3.43	3.46	3.32	3.35	5.1	5.1	ag
	FVP140AL	1	12.5	14.0	3.88	3.89	3.81	3.82	4.3	4.3	ag
	FVP71AL	2	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	4.1	ag
RZDP160B	FHCP160BA	1	14.0	16.0	4.18	4.18	3.86	3.86	5.1	5.1	ac
	FHCP80BA	2	14.0	16.0	3.47	3.47	3.21	3.21	5.6	5.6	ac
	FHCP50BA	3	14.0	16.0	3.25	3.25	3.12	3.12	5.9	5.9	ac
	FHCP160AL	1	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	4.29	5.0	5.0	ac
	FHCP80AL	2	14.0	16.0	3.57	3.57	3.78	3.78	5.4	5.4	ac
	FHCP50AL	3	14.0	16.0	3.52	3.52	3.35	3.35	5.8	5.8	ac
	FHNP50AL	3	14.0	16.0	3.96	4.00	4.25	4.29	4.4	4.4	ac
	FAP80AL	2	14.0	16.0	3.77	3.77	4.25	4.25	5.0	5.0	ag
	FAP50AL	3	14.0	16.0	3.71	3.71	4.23	4.23	5.0	5.0	ag
	FHBP160AL	1	14.0	16.0	4.04	4.08	4.62	4.66	4.3	4.3	ag
	FHBP80AL	2	14.0	16.0	4.02	4.06	4.13	4.17	4.5	4.5	ag
	FHBP50AL	3	14.0	16.0	3.98	4.02	4.21	4.25	4.4	4.4	ag
	FHGP160AL	1	14.0	16.0	5.03	5.03	4.65	4.65	4.4	4.4	ag
	FHGP80AL	2	14.0	16.0	4.42	4.42	4.42	4.42	4.4	4.4	ag
	FHGP50AL	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	4.8	ag
	FHP160AL	1	14.0	16.0	3.96	4.00	4.35	4.39	4.6	4.6	ag
	FHP80AL	2	14.0	16.0	4.30	4.30	4.18	4.18	4.7	4.7	ag
	FHP50AL	3	14.0	16.0	4.22	4.22	4.20	4.20	4.7	4.7	ag
	FHKP80AL	2	14.0	16.0	4.12	4.16	4.38	4.42	4.6	4.6	ag
	FHKP50AL	3	14.0	16.0	3.55	3.58	4.02	4.06	5.1	5.1	ag
	FHMP160AL	1	14.0	16.0	3.99	4.03	4.55	4.59	4.6	4.6	ag
	FHTP80AL	2	14.0	16.0	4.47	4.47	4.40	4.40	4.3	4.3	ag
	FUP80AL	2	14.0	16.0	3.61	3.64	4.08	4.12	4.7	4.7	ag
	FUP50AL	3	14.0	16.0	3.58	3.61	4.03	4.07	4.8	4.8	ag
	FVP160AL	1	14.0	16.0	5.07	5.08	4.72	4.73	4.2	4.2	ag
	FVP80AL	2	14.0	16.0	4.51	4.52	4.44	4.45	4.2	4.2	ag
	FVP50AL	3	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	ag

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー消費効率(APF)	区分名
FHCP～形 FHNP～形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	
	10.0	6.0	ac
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	20.0	5.1	ad
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	af
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.9	
	7.1	4.8	
	10.0	5.1	ag
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	ah
	25.0	4.0	

●通年エネルギー消費効率（APF）について

APF表示は、JIS B 8616：2006（パッケージエアーコンディショナー）とJRA4048：2006（※）（パッケージエアーコンディショナーの期間エネルギー消費効率）に基づいて行います。
※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために（社）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝期間総合負荷（能力）÷期間消費電力量

ダイキンコンタクトセンター
営業時間：24時間365日対応いたします。
0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル）
FAXでのお問合わせは　0120-07-0881（FAX専用フリーダイヤル）
http://www.daikincc.com（ご相談対応ホームページ）

ご購入店名　　TEL　　据付年月日　　年　　月　　日

ダイキン工業株式会社
本　社　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
郵便番号 530-8323
東京支社　東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-5　M10A024　(1007) FS

DAIKIN

ダイキンエアコン（新冷媒（R410A）シリーズ）　取扱説明書

スカイエア

空冷ヒートポンプエアコン
≪セパレート形≫

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。

■ホッとエコZEASの性能について

室外ユニット 形式	室内ユニット 形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW) 50Hz	冷房消費電力 (kW) 60Hz	暖房消費電力 (kW) 50Hz	暖房消費電力 (kW) 60Hz	通年エネルギー消費効率(APF) 50Hz	通年エネルギー消費効率(APF) 60Hz	区分名
RZDP80A	FHCP80AB	1	7.1	8.0	1.68	1.68	1.79	1.79	4.7	4.7	ab
	FHCP40AB	2	7.1	8.0	1.67	1.67	1.52	1.52	5.2	5.2	ab
	FHNP40A	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	1.93	3.9	3.9	ab
	FAP80A	1	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	af
	FAP40A	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	1.85	4.3	4.3	af
	FARP80A	1	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	2.43	4.0	4.0	af
	FBP80A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	2.13	3.5	3.5	af
	FBP80AP	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	2.13	3.5	3.5	af
	FHBP80A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	1.95	1.95	4.0	4.0	af
	FHBP40A	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	1.95	3.9	3.9	af
	FHGP80A	1	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	2.02	4.2	4.2	af
	FHGP40A	2	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	1.83	4.3	4.3	af
	FHP80AJ	1	7.1	8.0	2.13	2.13	2.21	2.21	4.2	4.2	af
	FHP40AJ	2	7.1	8.0	1.91	1.91	1.91	1.91	4.4	4.4	af
	FHKP80A	1	7.1	8.0	2.21	2.21	2.31	2.31	4.0	4.0	af
	FHKP40A	2	7.1	8.0	1.96	1.96	1.95	1.95	4.5	4.5	af
	FHMP80AB	1	7.1	8.0	2.26	2.26	2.17	2.17	3.7	3.7	af
	FHTP80A	1	7.1	8.0	2.43	2.43	2.41	2.41	3.3	3.3	af
	FUP80A	1	7.1	8.0	1.89	1.89	1.90	1.90	4.2	4.2	af
	FUP40A	2	7.1	8.0	1.84	1.84	1.79	1.79	4.3	4.3	af
	FVP80A	1	7.1	8.0	2.14	2.14	2.38	2.38	4.1	4.1	af
RZDP112A	FHCP112AB	1	10.0	11.2	2.50	2.50	2.47	2.47	5.1	5.1	ac
	FHCP56AB	2	10.0	11.2	2.55	2.55	2.39	2.39	5.1	5.1	ac
	FHNP56A	2	10.0	11.2	3.33	3.33	2.77	2.77	4.3	4.3	ac
	FAP112A	1	10.0	11.2	3.06	3.06	3.45	3.45	4.2	4.2	ag
	FAP56A	2	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	2.89	4.4	4.4	ag
	FARP112A	1	10.0	11.2	3.76	3.76	4.03	4.03	3.5	3.5	ag
	FHBP112A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.13	3.9	3.9	ag
	FHBP56A	2	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	3.00	4.0	4.0	ag
	FHGP112A	1	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	3.02	4.0	4.0	ag
	FHGP56A	2	10.0	11.2	3.72	3.72	3.03	3.03	3.9	3.9	ag
	FHP112AC	1	10.0	11.2	2.79	2.79	2.71	2.71	4.6	4.6	ag
	FHP56AJ	2	10.0	11.2	3.13	3.13	3.29	3.29	4.0	4.0	ag
	FHKP56A	2	10.0	11.2	3.12	3.12	2.93	2.93	4.4	4.4	ag
	FHMP112AB	1	10.0	11.2	3.30	3.30	2.72	2.72	4.2	4.2	ag
	FUP112A	1	10.0	11.2	3.03	3.03	2.94	2.94	4.1	4.1	ag
	FUP63A	2	10.0	11.2	2.78	2.78	2.71	2.71	4.3	4.3	ag
	FVP112A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.29	3.29	4.1	4.1	ag
	FVP56A	2	10.0	11.2	3.24	3.24	3.01	3.01	4.0	4.0	ag
RZDP140A	FHCP140AB	1	12.5	14.0	3.27	3.27	3.41	3.41	5.1	5.1	ac
	FHCP71AB	2	12.5	14.0	3.22	3.22	3.27	3.27	5.1	5.1	ac
	FHNP71A	2	12.5	14.0	4.06	4.10	3.79	3.82	4.5	4.5	ac
	FAP71A	2	12.5	14.0	3.29	3.29	3.08	3.08	5.4	5.4	ag
	FHBP140A	1	12.5	14.0	3.88	3.91	3.51	3.54	4.7	4.7	ag
	FHBP71A	2	12.5	14.0	3.52	3.55	3.23	3.26	4.8	4.8	ag
	FHGP140A	1	12.5	14.0	4.25	4.25	3.69	3.69	4.6	4.6	ag
	FHGP71A	2	12.5	14.0	4.18	4.19	3.41	3.41	4.9	4.9	ag
	FHP140AC	1	12.5	14.0	3.42	3.45	3.40	3.43	4.9	4.9	ag
	FHP71AJ	2	12.5	14.0	3.44	3.44	3.39	3.39	5.0	5.0	ag
	FHKP71A	2	12.5	14.0	3.58	3.61	3.32	3.35	5.1	5.1	ag
	FHMP140AB	1	12.5	14.0	3.55	3.58	3.30	3.33	5.1	5.1	ag
	FHTP140A	1	12.5	14.0	4.37	4.37	4.22	4.22	4.2	4.2	ag
	FUP140A	1	12.5	14.0	3.73	3.76	3.90	3.94	4.5	4.5	ag
	FUP80A	2	12.5	14.0	3.43	3.46	3.32	3.35	5.1	5.1	ag
	FVP140A	1	12.5	14.0	3.88	3.89	3.81	3.82	4.3	4.3	ag
	FVP71A	2	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	4.1	ag
RZDP160A	FHCP160AB	1	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	4.29	5.0	5.0	ac
	FHCP80AB	2	14.0	16.0	3.57	3.57	3.78	3.78	5.4	5.4	ac
	FHCP50AB	3	14.0	16.0	3.52	3.52	3.35	3.35	5.8	5.8	ac
	FHNP50A	3	14.0	16.0	3.96	4.00	4.25	4.29	4.4	4.4	ac
	FAP80A	2	14.0	16.0	3.77	3.77	4.25	4.25	5.0	5.0	ag
	FAP50A	3	14.0	16.0	3.71	3.71	4.23	4.23	5.0	5.0	ag
	FHBP160A	1	14.0	16.0	4.04	4.08	4.62	4.66	4.3	4.3	ag
	FHBP80A	2	14.0	16.0	4.02	4.06	4.13	4.17	4.5	4.5	ag
	FHBP50A	3	14.0	16.0	3.98	4.02	4.21	4.25	4.4	4.4	ag
	FHGP160A	1	14.0	16.0	5.03	5.03	4.65	4.65	4.4	4.4	ag
	FHGP80A	2	14.0	16.0	4.42	4.42	4.42	4.42	4.4	4.4	ag
	FHGP50A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	4.8	ag
	FHP160AC	1	14.0	16.0	3.96	4.00	4.35	4.39	4.6	4.6	ag
	FHP80AJ	2	14.0	16.0	4.30	4.30	4.18	4.18	4.7	4.7	ag
	FHP50AJ	3	14.0	16.0	4.22	4.22	4.20	4.20	4.7	4.7	ag
	FHKP80A	2	14.0	16.0	4.12	4.16	4.38	4.42	4.6	4.6	ag
	FHKP50A	3	14.0	16.0	3.55	3.58	4.02	4.06	5.1	5.1	ag
	FHMP160AB	1	14.0	16.0	3.99	4.03	4.55	4.59	4.6	4.6	ag
	FHTP80A	2	14.0	16.0	4.47	4.47	4.40	4.40	4.3	4.3	ag
	FUP80A	2	14.0	16.0	3.61	3.64	4.08	4.12	4.7	4.7	ag
	FUP50A	3	14.0	16.0	3.58	3.61	4.03	4.07	4.8	4.8	ag
	FVP160A	1	14.0	16.0	5.07	5.08	4.72	4.73	4.2	4.2	ag
	FVP80A	2	14.0	16.0	4.51	4.52	4.44	4.45	4.2	4.2	ag
	FVP50A	3	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	ag

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー消費効率(APF)	区分名
FHCP～形 FHNP～形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	
	10.0	6.0	ac
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	20.0	5.1	ad
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	af
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.9	
	7.1	4.8	
	10.0	5.1	ag
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	ah
	25.0	4.0	

●通年エネルギー消費効率（APF）について

APF表示は、JIS B 8616：2006（パッケージエアーコンディショナー）とJRA4048：2006（※）（パッケージエアーコンディショナーの期間エネルギー消費効率）に基づいて行います。

※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために（社）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。

・APF＝期間総合負荷（能力）÷期間消費電力量